

Emblemă CNBOP

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa  
Tuliszowskiego**

(Centrul științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, Józef Tuliszowski)  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

stemă

emblemă PCA, Polskie Centrum Akredytacji (Centrul Național de acreditare)

AC 063

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE  
Nr. 1438/CPD/0013**

În conformitate cu directiva 89/106/CEE din 21.12.1988 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții, modificată prin directiva 93/68/CEE din 22.06.1993, se certifică faptul că materialul de construcții:

Denumirea produsului                      Senzor optic pentru fum, tipul DOR-4046 cu slot de tip G 40

Denumirea și adresa                      introdus pe piață de:  
fabricantului/reprezentantului        Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o.  
furnizorului:                                (Fabrica de echipamente dozimetrice, Polon-Alfa S.R.L.)  
    ul. Glinki 155  
    85-861 Bydgoszcz,

fabricat la:                                    Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o.  
    (Fabrica de echipamente dozimetrice, Polon-Alfa S.R.L.)  
    ul. Glinki 155  
    85-861 Bydgoszcz,

Sunt supuse controlului producției în fabrică și testelor ulterioare, în baza eșantioanelor, în cadrul unității de fabricare conform programului de teste agreat cu Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (Centrul Științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor). Centrul Științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor a desfășurat teste inițiale de tip, vizita inițială în unitatea de fabricare și verificarea în unitatea de fabricare a controlului producției și monitorizează permanent controlul producției în unitatea de fabricare.

Acest certificat atestă faptul că toate condițiile de confirmare a conformității și liniile orientative cuprinse în Anexa ZA la standardul:

EN 54-7:2000/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems, Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

PN-EN 54-7:2004 Sisteme de semnalizare a incendiului, Partea 7: Senzor de fum, Senzorii locali care acționează pe baza luminii difuze, luminii transmise sau ionizării au fost utilizați, iar produsul îndeplinește condițiile prezentate în normă.

Acest certificat a fost emis prima dată în 16.05.2005 și este valabil atâta timp cât documentele de referință, condițiile de fabricare și controlul producției în fabrică rămân neschimbate, iar fabricantul/reprezentantul furnizorului respectă cerințele cuprinse în contractul Nr. 156/DC/2005 din 16.05.2005.

CE 1438                      *ștampilă rotundă cu înscrisul:* Centrul științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, Józef Tuliszowski, stemă

Józefów, 16 mai 2005

Directorul adjunct al Centrului științific și de încercări în domeniul protecției împotriva incendiilor, brigadier principal, dr. ing. Władysław Węgrzyn  
[semnătură indescifrabilă]

JC/52a/27.09.2004

